



**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ**

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ПО МАРКОВСКОМУ И СОВЕТСКОМУ РАЙОНАМ**

(наименование территориального органа МЧС России)

Проспект Ленина, 52, г.Маркс Саратовская область, Россия, 413090 Тел.: (84567) 5-25-87, E-mail: gpn47@gumchs.saratov.ru
(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 223/1/1 24.01.19г

**по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности, о про-
ведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и
по предотвращению угрозы возникновения пожара**

Муниципальному общеобразовательному учреждению –
основная общеобразовательная школа с. Бородаевка Марковского района Саратовской области
(МОУ – ООШ с. Бородаевка Марковского р-на)

(полное наименование органа государственной власти и органа местного управления, юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора Марковского и Советского районов Саратовской области по пожарному надзору № 223 от «26» декабря 2018 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 15 час. 00 мин. «15» января 2019г. по 15 час. 00 мин. «24» января 2019г. проведена плановая выездная проверка: государственным инспектором Марковского и Советского районов Саратовской области по пожарному надзору Зайцевым Сергеем Николаевичем в помещениях МОУ – ООШ с. Бородаевка Марковского р-на, по адресу: Марковский район, с.Бородаевка, ул. Почтовая, д. 24

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с директором МОУ - ООШ с. Бородаевка Марковского р-на Лымарь Н.В.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности", Федеральным законом от 22.07.08г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

N п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) нормативного акта и нормативный акт, требования которого нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении (указывается только выполнение)
1.	Оборудование, обеспечивающее подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на приемно-контрольное устройство в помещении дежурного персонала с дублированием этих сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации, не работоспособно и отключено	п.1 ч.2 ст. 1, ч.1 ст.6, ч.4 ст.4 ФЗ от 22.07.08г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», «Правила противопожарного режима в РФ» п. 61	01.04.2019г. <i>исполнено</i>	

2.	Не проводятся регламентные работы по техническому обслуживанию систем противопожарной защиты зданий (автоматических установок пожарной сигнализации, систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией, оборудования, обеспечивающее подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на приемно-контрольное устройство в помещении дежурного персонала с дублированием этих сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации)	п.1 ч.2 ст. 1, ч.1 ст.6, ч.4 ст.4 ФЗ от 22.07.08г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», «Правила противопожарного режима в РФ» п. 63	01.04.2019г. <i>исполнено</i>	
3.	В проходах (коридорах) и на лестницах, служащих для эвакуации людей, при числе эвакуирующихся более 50 человек отсутствует эвакуационное освещение	ст. 1 Федерального закона от 21 декабря 1994 № 69-ФЗ, п.1 ч.2 ст. 1, ч.1 ст.6, ч.4 ст.4 ФЗ от 22.07.08г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 1.7 СНиП II-A.9-71; п.4.28 СНиП II-4-79; пп.7.74 – 7.77 СНиП 23-05-95*; п.4.3.1 СП 1.13130.2009	01.02.2020г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательными для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;

лица, уполномоченный владеть пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор
Марксовского и Советского районов
по пожарному надзору Зайцев С.Н.


(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«24» января 2019г.


(подпись)

М.Л.П.*

Предписание для исполнения получил:


(подпись)

«24» января 2019 г.

МОУ – ООШ с. Бородаевка Марковского р-на в
лице директора МОУ – ООШ с. Бородаевка Мар-
ковского р-на Лымарь Н.В.
(должность, фамилия, инициалы)

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору